

ПРОТОКОЛ

очередного заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае от 07.11.2024

г. Петропавловск-Камчатский

07.11.2024 № ПР20-127

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края

Сидельников А.А.

Присутствовали:

Бельчева Алла Борисовна	-	Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба;
Апаликов Александр Юрьевич	-	Заместитель начальника управления – начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю;
Островский Алексей Анатольевич	-	Директор Камчатского филиала ФГБУ ЭА Минэнерго России;
Яковлева Валентина Александровна	-	Заместитель начальника отдела по регулированию тарифов в электроэнергетики Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;
Якунин Сергей Петрович	-	Заместитель руководителя по Камчатскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора
Каленюк Дмитрий Викторович	-	Заместитель главного инженера филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»;
Редькин Павел Сергеевич	-	И.о. первого заместителя генерального директора - главного инженера АО «Южные электрические сети Камчатки»;
Рыков Игорь Борисович	-	Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Корякэнерго»;

Скворцов Владислав Владиславович	-	Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Камчатскэнерго»;
Хорт Роман Владимирович	-	Заместитель главного диспетчера по Камчатской энергосистеме филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем Дальнего Востока».
Шевкунов Кирилл Константинович	-	И.о. главного инженера АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»;

1. Анализ технологических нарушений, произошедших в период с 17.10.2024 по 07.11.2024 года.

(Сидельников А.А. Скворцов В.В., Каленюк Д.В., Редькин П.С., Рыков И.Б., Шевкунов К.К.
Якунин С.П.)

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о технологических нарушениях, произошедших в период с 17.10.2024 по 07.11.2024 года принять к сведению.

1.2. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий Камчатского края, при возникновении технологических нарушений, с целью недопущения длительного прекращения электроснабжения потребителей, обеспечить проведение мероприятий по их устранению в нормативные сроки

срок — постоянно.

1.3. ПАО «Камчатэнерго», АО «Южные электрические сети Камчатки» направить в аппарат штаба БЭС результаты расследования причин падения опор линий электропередач, произошедшие в указанный период.

2. Итоги совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики Центрального энергоузла Камчатского края и противоаварийных тренировок в энергоснабжающих предприятиях Камчатского края

(Сидельников А.А., Скворцов В.В., Каленюк Д.В., Редькин П.С., Рыков И.Б., Шевкунов К.К.)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об итогах совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики Центрального энергоузла Камчатского края и противоаварийных тренировок в энергоснабжающих организациях (предприятиях) принять к сведению.

3. Обеспеченность аварийных бригад и энергоснабжающих организаций Камчатского края, участвующих в ликвидации технологических инцидентов на объектах жизнеобеспечения Камчатского края.

(Скворцов В.В., Каленюк Д.В., Редькин П.С., Рыков И.Б., Шевкунов К.К.)

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию об обеспеченности аварийных бригад и энергоснабжающих организаций Камчатского края, участвующих в ликвидации технологических инцидентов на объектах жизнеобеспечения Камчатского края.

4. Подведение итогов подготовки к несению максимума нагрузок в ОЗП 2024-2025 годов и оформления паспортов готовности, субъектов электроэнергетики Камчатского края

(Сидельников А.А., Скворцов В.В., Каленюк Д.В., Редькин П.С., Рыков И.Б., Шевкунов К.К.)

РЕШИЛИ:

4.1. Подведение итогов подготовки к несению максимума нагрузок в ОЗП 2024-2025 годов и оформления паспортов готовности, субъектов электроэнергетики Камчатского края принять к сведению.

5. Проведение оценки готовности территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный период 2024-2025 годов в Камчатском крае

(Сидельников А.А.)

РЕШИЛИ:

5.1. В соответствии с указаниями Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения № 30-09/2200 от 30.09.2024, по результатам показателей Индекса Надёжности Функционирования (далее — ИНФ) территориальных сетевых организаций Камчатского края (далее — ТСО) проведена оценка готовности ТСО к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный период 2024-2025 годов в Камчатском крае, исходя из изложенного ТСО имеющие ИНФ ниже 85 пунктов признаются не готовыми.

Заместитель
Министра, заместитель
руководителя штаба



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C93E0FE202EF96025305F7343FBDE870
Владелец Сидельников Антон Александрович
Действителен с 25.07.2024 по 18.10.2025

А.А. Сидельников