

ПРОТОКОЛ № 69
заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению
безопасности электроснабжения в Камчатском крае

14.00 Большой - зал

04 августа 2015 год

Председествовал: **Мурзинцев Виктор Юрьевич**, ВрИО Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края

Присутствовали:

Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – заместитель руководителя штаба	Г.В. Нефедов;
Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба	Л.С. Халимов;
Референт Министерства здравоохранения Камчатского края	А.Х. Нам;
Консультант Министерства социального развития и труда Камчатского края	М.И. Пичушкин;
Заместитель руководителя группы Министерства образования и науки Камчатского края	И.А. Синицкий;
Генеральный директор АО «ЮЭСК»	Е.И. Вахраков;
Генеральный директор АО «Геотерм»	Д.В. Колесников;
Заместитель главного инженера ПАО «Камчатскэнерго»	А.И. Блинов;
Генеральный директор ОАО «Корякэнерго»	С.А. Кулинич;
Генеральный директор АО «КЭС им. И.А. Пискунова»	И.И. Пискунова;
Главный инженер АО «КЭС им. И.А. Пискунова»	Д.В. Каленюк;
Заместитель главного инженера Филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»	А.А. Андреенков;

И.о. заместителя руководителя
Дальневосточного управления Ростехнадзор
по Камчатскому краю

С.П. Якунин;

Руководитель Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края

С.В. Гринь;

Сотрудник
ГУ МЧС России
по Камчатскому краю

А.С. Клименко;

Сотрудник УФСБ России по
Камчатскому краю

Т.В. Григорьев.

1. Утверждение состава комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики на территории Камчатского края к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Докладчики: Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить состав комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики на территории Камчатского края к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

№ п/п	Организация	Должность	Ф.И.О.
1	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	ВрИО Министра – председатель комиссии	Виктор Юрьевич Мурзинцев
2	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Заместитель Министра, начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства – заместитель председателя комиссии	Геннадий Викторович Нефедов
3	ПАО «Камчатскэнерго»	Главный инженер	Алексей Николаевич Новиков
4	АО «ЮЭСК»	Генеральный директор	Евгений Иванович Вахраков
		Заместитель генерального директора – главный	Семён Петрович Плугарь

5	ОАО «Корякэнерго»	Технический директор	Александр Васильевич Колесников
		Заместитель генерального директора по производству (при отсутствии)	Александр Викторович Пакалов
6	АО «Геотерм»	Генеральный директор	Дмитрий Витальевич Колесников
		Главный инженер (при отсутствии)	Алексей Анатольевич Любин
7	ПАО «КамГЭК»	Главный инженер	Евгений Сергеевич Муравьев
		Заместитель главного инженера, начальник ПТО (при отсутствии)	Сергей Витальевич Попов
8	Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»	Директор	Ролан Давудович Амелин
		Главный инженер (при отсутствии)	Алексей Сергеевич Пыжьянов
9	АО «КЭС им. И.А. Пискунова»	Генеральный директор	Ирина Ивановна Пискунова
		Главный инженер (при отсутствии)	Дмитрий Викторович Каленюк
10	Дальневосточное управление «Ростехнадзор» (Камчатский край)	Заместитель руководителя	Александр Владимирович Панов
		(по согласованию)	Дмитрий Геннадьевич Нестеренко Сергей Петрович Якунин
11	ГУ МЧС России по Камчатскому краю	Начальник управления гражданской защиты	Андрей Сергеевич Литвинюк
		Сотрудник ГУ МЧС России по Камчатскому краю(при отсутствии)	Клименко Александр Сергеевич

11	ГУ МЧС России по Камчатскому краю	Начальник управления гражданской защиты	Андрей Сергеевич Литвинюк
		Сотрудник ГУ МЧС России по Камчатскому краю(при отсутствии)	Александр Сергеевич Клименко

2. Формирование перечня субъектов электроэнергетики, подлежащих проверке готовности комиссией органа исполнительной власти субъекта РФ и графика проведения контрольных проверок готовности субъектов электроэнергетики Камчатского края к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Докладчики: Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить перечень субъектов электроэнергетики, подлежащих проверке готовности комиссией органа исполнительной власти субъекта РФ:

1. ОАО «Корякэнерго»;
2. АО «ЮЭСК»;
3. ПАО «Камчатский газотеплоэнергетический комплекс» (далее – ПАО «КамГЭК»);
4. Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»;
5. АО «Камчатские электрические сети им. И.А.Пискунова» (далее – АО «КЭС им. И.А.Пискунова»);
6. ООО «Электрические сети Ивашки» (далее – ООО «ЭСИ»);
7. МУП «Оссорское ЖКХ»;
8. ООО «Колхоз Ударник».

2.2 Руководителям АО «ЮЭСК», ОАО «Корякэнерго», ПАО «КамГЭК», филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго», АО «КЭС им. И.А.Пискунова», ООО «ЭСИ», МУП «Оссорское ЖКХ», ООО «Колхоз Ударник»:

- определить дату проведения контрольной проверки, ответственных по субъекту энергетики с контактными данными и сообщить в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, для формирования графика проведения контрольных проверок, готовности субъектов электроэнергетики Камчатского края к ОЗП 2015-2016 годов

Срок - до 15.08. 2015;

- направлять всем членам комиссии информацию о дате проведении противоаварийных тренировок в период с 1 августа по 1 ноября 2015 года.

2.3 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края сформировать график проведения контрольных проверок готовности субъектов электроэнергетики Камчатского края к ОЗП 2015-2016 годов и направить всем членам комиссии и субъектам электроэнергетики Камчатского края, подлежащим проверке готовности к ОЗП 2015-2016 годов.

Срок до 25.08.2015.

3. Обеспечение энергобезопасности п.Озерновский, с.Запорожье Усть-Большерецкого муниципального района

Докладчики: АО «Паужетская ГеоЭС», Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края.

РЕШИЛИ:

3.1 Считать ситуацию по состоянию Паужетского месторождения парогидротерм, с рисками непредсказуемого аварийного выхода из работы эксплуатационных скважин, со снижением парового потенциала и располагаемой мощности Паужетской геотермальной электростанции, непосредственно влияющей на состояние по обеспечению безопасности электроснабжения территории, вероятность возникновения ЧС по энергоснабжению населенных пунктов в периоды ОЗП.

3.2 Для минимизации рисков возникновения ЧС в п. Озерновский, с. Запорожье Усть-Большерецкого района необходимо:

- в кратчайшие сроки, в рамках программы реконструкции резервной ДЭС п. Озерновский, увеличить мощность аварийно-резервной ДЭС до минимально достаточного уровня 4,0 МВт в период 2016-2017 годов,
- предусмотреть и обеспечить в ближайших планах и программах развития реализацию мероприятий по капитальным ремонтам, модернизации и реконструкции Паужетского месторождения парогидротерм,

3.3 Рекомендовать Правительству Камчатского края, РСТиЦ по Камчатскому краю пересмотреть инвестиционную программу АО «Паужетская ГеоЭС» на 2016-2018 гг. с увеличением инвестиционной составляющей в тарифе 2016-го года на 50,39 млн. руб. с целью ускорения реализации программы реконструкции ДЭС п. Озерновский и увеличения установленной мощности ДЭС до 3.5 МВт в 2016 году.

3.4 Рекомендовать АО «Паужетская ГеоЭС» (Д.В. Колесникову):

- представить на рассмотрение штаба по безопасности электроснабжения комплексный анализ текущей ситуации и состоянию по надежности электроснабжения с предложениями по обеспечению энергобезопасности и потенциала развития изолированной энергосистемы.
- рассмотреть и проработать вопросы привлечения кредитных средств для обеспечения планов увеличения мощности ДЭС, в рамках банковского кредитования, лизинговых соглашений, кредитных ресурсов материнской компании – ПАО «РусГидро»,

- рассмотреть вопросы привлечения в качестве резервной мощности, на правах аренды, ДГ сторонних организаций расположенных в п. Озерновский,
- рассмотреть вопрос о достижении соглашения с инвесторами проекта ОАО «Передвижная энергетика» по размещению в населенных пунктах Озерная и Запорожье резервных источников электроснабжения;

Срок - до 01.09.2015.

4. Взаимодействие электросетевых организаций и собственников социально-значимых объектов, а также обеспечение их резервными источниками электроснабжения (далее – РИЭС) и содержания их в соответствии с нормативно-технической документацией и постоянной готовности к вводу (запуску) в работу.

Докладчики: ПАО «Камчатскэнерго», Ростехнадзор, АО «Южные электрические сети Камчатки».

Содокладчики: Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края.

РЕШИЛИ:

4.1 Информацию о взаимодействии электросетевых организаций и собственников социально-значимых объектов, а также обеспечение их резервными источниками электроснабжения и содержания их в соответствии с нормативно-технической документацией и постоянной готовности к вводу (запуску) в работу, принять к сведению.

4.2 Рекомендовать Министерству здравоохранения Камчатского края, Министерству образования и науки Камчатского края, Министерству социального развития и труда Камчатского края:

- представить в Управление Ростехнадзор по Камчатскому краю, и в соответствующие ресурсоснабжающие организации актуализированную информацию по РИЭС с указанием их технического состояния, а также ответственных лиц за их содержание и эксплуатацию с контактными данными

Срок – до 20.08.2015;

- совместно с Ростехнадзором по Камчатскому краю обеспечить допуск к эксплуатации ранее введенных и планируемых к установке РИЭС в соответствии с нормативной документацией

Срок - до 31.08.2015;

- проинформировать свои подведомственные организации, о необходимости составления проектно-сметной документации на подключение РИЭС и обеспечить контроль

Срок – до 31.08.2015;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о планируемых мероприятиях и сроках по обеспечению социально-значимых объектов, не имеющих РИЭС

Срок – 31.08.2015;

4.3 Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов активизировать работу в части обеспечения РИЭС объектов, находящихся в муниципальной собственности (котельные, социально-значимые объекты)

Срок - 31.12.2015.

5. Анализ технологических нарушений, произошедших в период между заседаниями штаба (с 18.06.2015 по 04.08.2015).

Докладчики: ПАО «Камчатскэнерго», АО «Южные электрические сети Камчатки», АО «Геотерм», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Оборонэнерго», АО «КЭС им. И.А. Пискунова»

РЕШИЛИ:

5.1 Информацию об устранении технологических нарушений, произошедших в период с 18.06.2015 по 04.08.2015 принять к сведению.

5.2 Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий Камчатского края, при возникновении технологических нарушений, с целью недопущения длительного прекращения энергоснабжения потребителей, обеспечить проведение мероприятий по их устранению в нормативные сроки

Срок – постоянно.

6. Ход выполнения ремонтных и инвестиционных программ субъектами электроэнергетики Камчатского края.

РЕШИЛИ:

6.1 Информацию о ходе выполнения ремонтных и инвестиционных программ субъектами электроэнергетики Камчатского края принять к сведению

Срок – до начала ОЗП 2015-2016 годов.

7. Анализ совместной работы аварийных служб субъектов электроэнергетики, администраций органов исполнительной власти,

муниципальных образований и Главного управления МЧС по Камчатскому краю по локализации и устранению технологических инцидентов в энергетике.

РЕШИЛИ:

7.1 Принять к сведению информацию о совместной работе аварийных служб по локализации и устранению технологических инцидентов в энергетике

7.2 Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий Камчатского края продолжить оперативное представление информации в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, о возникновении на подведомственных объектах энергетике технологических инцидентов, влекущих сбои в жизнеобеспечении населения

Срок – постоянно.

Руководитель штаба
при Правительстве Камчатского
края по обеспечению безопасности
электроснабжения в Камчатском крае,
ВрИО Министра



В.Ю. Мурзинцев