

ПРОТОКОЛ № 84
Внеочередного заседания штаба при Правительстве Камчатского края по
обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае

16.00 АО «Корякэнерго»

17 ноября 2016 год

Председательствовал: Тихонович Владимир Викторович – Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края

Присутствовали:

Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба	Л.С. Халимов;
Генеральный директор АО «Корякэнерго»	С.А. Кулинич;
Советник генерального директора АО «Корякэнерго»	Е.Н. Кондращенко;
Главный инженер АО «Корякэнерго»	И.Б. Рыков;
Заместитель главного инженера АО «Корякэнерго»	А.В. Пакалов;
Заместитель генерального директора по ресурсам АО «Корякэнерго»	А.А. Тишкин;
Советник генерального директора по экономике, финансам, энергосбыту АО «Корякэнерго»	В.Я. Лёвин;
Руководитель службы охраны труда АО «Корякэнерго»	А.П. Жернаков;
Первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Камчатскому краю	Ю.Е. Карташев;
Заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю	А.С. Клименко.

1. О ситуации в селе Средние Пахачи Олюторского муниципального района Камчатского края, связанной с пожаром на ДЭС – 16.

Заслушали информацию ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Ю.Е. Карташева), генерального директора АО «Корякэнерго» (С.А. Кулинича):

В 13.20 (хбр) 17.12.2016 года в адрес ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю» от диспетчера ЕДДС Олюторского МР Гужеля Натальи Игоревны, 8-415-44-52-957 поступила информация об отключении электроснабжения с. Средние

Пахачи в результате пожара возникшего в 14.00 (хбр) на ДЭС – 16(мощностью 800 кВт); максимальная нагрузка 300кВт.

Размер здания ДЭС 12*17 м, одноэтажное, деревянное, обшитое жестью.

На территории населенного пункта имеется 3 резервных дизель – генератора «Honda» мощностью 15 кВт.

В 12.01 (хбр) для тушения убыли силы и средства:

- л/с состав пожарного поста КГКУ «ЦОД» с. Средние Пахачи в составе 1 человека, 1 ед. техники, Ступин Виктор Юрьевич, тел. 8-962-217-11-44.

- добровольная пожарная охрана в количестве 7 человек.

- бригада АО «Корякэнерго» в количестве 2 человек, 1 ед. техники.

В 12.03 (хбр) пожарное подразделение прибыло на место пожара. Площадь пожара 200 кв. м.

В 12.09 (хбр) пожар локализован на площади 200 кв. м.

В 12.19 (хбр) ликвидация открытого горения.

Справочно:

с. Средние Пахачи

Проживает 402 человек, из них 74 ребенка.

На территории поселения 48 жилых домов, все с печным отоплением.

2 СЗО (Детский сад, школа – подключен ДГ 16кВт для бойлера, отопление есть.)

Отметили:

Существующих резервных дизель-генераторов недостаточно для обеспечения жителей села бесперебойным электроснабжением. Существует необходимость доставки дополнительных мощностей.

Решили:

1. Рекомендовать главе Олюторского муниципального района (О.Н. Свириденко) организовать выдачу армейских палаток в количестве 3 штук со склада резерва муниципального района, для временного размещения в них аварийных дизель генераторов, распределительного устройства в с. Средние Пахачи и доставку их к вертолету Ми-8

Срок – 10.30 18.12.2016;

2. Рекомендовать АО «Корякэнерго» (С.А. Кулиничу):

в с.Тилички:

- организовать доставку аварийной бригады с необходимым оборудованием к вертолету Ми-8

Срок – к 10.30 18.12.2016;

- организовать доставку аварийного дизель-генератора мощностью 100кВт, строительные материалы для ремонта здания ДЭС к причалу, для погрузки и отправки в с. Пахачи морским путем судном «Старатель» (ориентировочное время доставки до 16 часов)

Срок – к 15.00 18.12.2016;

в с.Пахачи:

- организовать доставку резервных дизель-генераторов мощностью 100кВт и 180кВт для отправки их поочередно вертолетом Ми-8 из с. Пахачи в с. Средние Пахачи (Расстояние от села Средние Пахачи до с. Тилички 170 км., расстояние от села Средние Пахачи до с. Пахачи – 27 км., расстояние от с. Тилички до с. Пахачи 170 км.)

Срок – 15.00 18.12.2016.

Руководитель штаба
при Правительстве Камчатского
края по обеспечению безопасности
электроснабжения в Камчатском крае,
Министр



В.В. Тихонович