

ПРОТОКОЛ № 93

Внеочередного заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае

16.30. конференц - зал

30 января 2018 год

Председательствовал: **Малюшенко Павел Борисович**, заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края

Присутствовали:

Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба Л.С. Халимов;

Генеральный директор АО «ЮЭСК» В.Ю. Мурзинцев;

Главный инженер АО «ЮЭСК» С.П. Плугарь;

И.о. Министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края М.Н. Антипов;

ВРИО начальника ФГБУ «ЦУКС» ГУ МЧС России По Камчатскому краю К.В. Павлов;

ВРИО заместителя начальника ГУ по защите, мониторингу и предупреждения ЧС – начальника управления Гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю Р.Н. Высочинский.

На селекторной связи:

Глава администрации Быстринского муниципального Района Камчатского края А.В. Греков.

1. Об аварийном отключении электроснабжения линии 35 кВ снабжающей населенные пункты с. Анавгай, с. Эссо Быстринского муниципального районов Камчатского края, связанного с неблагоприятными погодными условиями

Докладчики: АО «Южные электрические сети Камчатки», Администрация Быстринского муниципального района, Министерство транспорта и дорожного строительства, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Заслушали информацию ГУ МЧС России по Камчатскому краю (К.В. Павлова)

В 23.45 (КМЧ) 29.01.2018 в ОДС ЦУКС от ОД ЕДДС Быстринского МР Пшенниковой Юлии Андреевны (тел. 8-415-42-21-112) поступила информация о том, что в 23.30 (КМЧ) 29.01.2018 года произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Анавгай и Эссо Быстринского МР. Повторное включение результатов не дало. Авария произошла на промежутки линии 35 кВ между Быстринской ГЭС и с. Эссо, протяженность участка 40 км. Предварительная причина – порыв. На обследование и ремонт линии в двух направлениях выдвинулось 2 бригады по 4 человека и 1 ед. техники от ОАО «Южные электрические сети Камчатки». Старший Старостин Валентин Иванович, начальник сетевого участка, тел. 8-909-833-50-04.

Справочно:

Быстринский муниципальный район расположен в юго-западной части полуострова Камчатка. С северо-запада и севера граничит с Тигильским муниципальным районом, с востока с Усть-Камчатским и Мильковским, с юга и юго-запада с Соболевским муниципальными районами. Занимает площадь 23.4 тыс. кв. км. Плотность населения 0.1 человек на 1 кв. км. Проживает 2439 человек. В состав района входит 2 сельских поселения: Эссовское (с. Эссо), Анавгайское (с. Анавгай).

СЗО:

Школ – 2;

Детских садов – 2;

ЦРБ – 1;

Дом престарелых – 1;

Социальный приют – 1.

Отопление – централизованное, термальные источники.

Жилых домов – 298.

Население – 2439 человек, в т.ч. 534 ребенка.

На водонапорных башнях, а также во всех СЗО запущены РИЭС. Отопление и ХВС подаются без ограничений.

Заслушали информацию АО «ЮЭСК» (В.Ю. Мурзинцева)

В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с прохождением циклона на территории Быстринского муниципального района, сопровождающимся дождем и мокрым снегом, произошло аварийной отключение линии электро передач 35кВ Быстринской МГЭС - с. Эссо, предположительно связанное с налипанием мокрого снега и обрывом линии электропередач.

С 00.20 30.01.2018 бригада АО «ЮЭСК» в кол-ве 14 человек со стороны Быстринской МГЭС – с. Анавгай (12 км) выдвинулась на обследование линии.

На 18.00 30.01.2018 с помощью гусеничной техники обследовано и пройдено 7 км со стороны Быстринской МГЭС и 1,5 км со стороны с. Анавгай (Осталось 4,5 км).

В связи с неблагоприятными погодными условиями, и плохой видимостью аварийно-восстановительные работы отложены до 06.00 (КМЧ) 31.01.2018

Для работы РИЭС на социально-значимых объектах имеется необходимое количество топлива. Автозаправочная станция, расположенная в с.Эссо снабжена РИЭС.

Заслушали информацию И.о. Министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края (М.Н. Антипова)

На федеральной трассе Мильково – с. ЭССО работают 5 единиц техники (1-бульдозер, 1автогрейдер, 1КДМ, 1 погрузчик, 1 шнек), 7 чел.

РЕШИЛИ:

1.1 Рекомендовать АО «ЮЭСК» (В.Ю. Мурзинцеву):

- подготовить и направить обращение в адрес Администрации Быстринского муниципального района (А.В. Грекову) о проведении внеочередного заседания КЧС Быстринского муниципального района на предмет рассмотрения возможности привлечения специальных средств (бульдозер 2ед.), сторонних организаций на территории Быстринского муниципального района для организации расчистки, подъездных путей к ВЛ -35кВ «мГЭС-4 – с.Анавгай – с.Эссо» с возмещением расходов на рабочее топливо за счет резервного фонда муниципального района

Срок – до 06.00 31.01.2018;

- с 06.00 31.01.2018 продолжить аварийно-восстановительные работы на ВЛ -35кВ

1.2 Рекомендовать главе Быстринского муниципального района (А.В. Грекову):

В целях недопущения возможной ЧС и длительного отключения электроснабжения жителей с.Анавгай, с.Эссо, рассмотреть возможность привлечения дополнительной техники и организовать взаимодействие с аварийно-восстановительной бригадой АО «ЮЭСК» по расчистке подъездных путей к линии ВЛ-35кВ

Срок – до 06.00 31.01.2018;

Заместитель руководителя штаба
при Правительстве Камчатского
края по обеспечению безопасности
электроснабжения в Камчатском крае,
заместитель Министра



П.Б. Малюшенко