

**Отчет**  
**по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований**  
**к программе энергосбережения и повышения энергетической**  
**эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» в сфере**  
**электроэнергетики**

от 11.02.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 27.03.2014 № 84 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Южные электрические сети Камчатки» на 2014 – 2017 годы» (далее – Постановление № 84) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки». АО «Южные электрические сети Камчатки» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Службу письмом от 28.01.2016 № 33-09/292 представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» за 2015 год. Отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» за 2015 год представлен в соответствии с требованиями к формам отчетов, утвержденными приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

**Объект проверки:** отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» (далее – Отчет).

**Цель проверки:** проверка соблюдения АО «Южные электрические сети Камчатки» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 84, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Южные электрические сети Камчатки» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Проверяемый период:** 2015 год.

**По результатам проверки Отчета установлено следующее:**

Отчет представлен **в срок, установленный п.14** Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 84 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

**1. в сфере производства электрической энергии:**

1.1. изменение расхода топлива на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т.;

1.2. изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии, г/кВтч;

**2. в сфере передачи электрической энергии по сетям:**

2.1. изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче, тыс. кВтч;

2.2. изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

**3. общие целевые показатели:**

3.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

3.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Производство электрической энергии					
1.1.	Расход топлива на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т.	42,67**	43,41**	Увеличение показателя на 0,74 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены
1.2.	Удельный расход топлива электрической энергии	г у.т./кВтч	375,25**	373,2**	Уменьшение показателя на 2,05 (экономия)	-
2.	Передача электрической энергии					
2.1.	Потери электрической энергии в электрических сетях*	тыс. кВтч	12 363,10	11 027,52	Уменьшение показателя на 1 335,58 (экономия)	-
2.2.	Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% от отпуска в сеть	10,32	9,01	Уменьшение показателя на 1,31 (экономия)	-
3.	Общие целевые показатели					
3.1.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности*					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	1 400,02	1 490,81	Увеличение показателя на 90,79 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены
3.2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					

	электрическая энергия	%	100	100	-	-
--	-----------------------	---	-----	-----	---	---

\* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

\*\* Показатель принят на уровне предложенных предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» за 2015 год.

**Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2015		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Производство электрической энергии</b>					
1.1.	Изменение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	тыс. т.у.т.	0,014	-0,74	0,754	Показатель достигнут не в полном объеме, пояснения организацией не представлены
1.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	г/кВтч	0,4	2,05	-1,65	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
2.	<b>Передача электрической энергии</b>					
2.1.	Изменение величины потерь электрической энергии при передаче (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	87,06	1 335,58	-1 248,52	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
2.2.	Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0	1,31	-1,31	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
3.	<b>Общие</b>					
3.1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии	%	100	100**	-	-

3.2.	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	1	-6,5	7,5	Показатель достигнут не в полном объеме, пояснения организацией не представлены
------	---	---------------------------	---	------	-----	---

\* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

\*\* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» за 2015 год.

### **Выводы:**

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета пришли к следующим выводам:

- Отчет представлен в сроки, установленные требованиями Правил № 340, соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлен по формам согласно Приказу № 8-ОД;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Южные электрические сети Камчатки» из 6 утвержденных целевых показателей в сфере производства, передачи электрической энергии, общих целевых показателей на 2015 год:

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» достигнут в полном объеме;

- 3 показателя «Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Изменение величины потерь электрической энергии при передаче (к предыдущему периоду)», «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнуты с превышением утвержденных значений;

- 2 показателя «Изменение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения,

эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» достигнут не в полном объеме;

- запланированные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, перечень которых установлен Постановлением № 84, выполнены не в полном объеме в силу объективных причин.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Южные электрические сети Камчатки» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод об эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 году.

**Рекомендации:**

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики в АО «Южные электрические сети Камчатки» для ознакомления;

- АО «Южные электрические сети Камчатки» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт  
отдела по регулированию  
тарифов в сфере электроэнергетики  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края

Е.С. Виноградова