

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый
порт»

от 05.02.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2014 № 86 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на 2014-2016 годы» (далее – Постановление № 86) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (далее – ОАО «ПКМТП»). ОАО «ПКМТП» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Службу письмом от 29.01.2016 № Пр-032 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» за 2015 год. Отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» за 2015 год представлен в соответствии с требованиями к формам отчетов, утвержденными приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» (далее – Отчетность).

Цель проверки: проверка соблюдения ОАО «ПКМТП» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 86, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ОАО «ПКМТП» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2015 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен в срок, установленный п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 86 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. в сфере передачи электрической энергии:

1.1. изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче, тыс. кВтч;

1.2. изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % от отпуска в сеть;

2. общие целевые показатели:

2.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

2.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					

1.1.	Потери электрической энергии в сетях	тыс. кВтч.	309,592	108,827	Уменьшение показателя на 200,765 (экономия)	-
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии	% от отпуска в сеть	3,13	1,01	Уменьшение показателя на 2,12 (экономия)	-
2.	Общие целевые показатели					
2.1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					Сведения за 2015 год организацией не представлены
	электрическая энергия					
	число объектов, подлежащих учету (установке)	шт.	20	-	-	
	фактически установлено	шт.	13	-	-	
	Подлежит установке	шт.	7	-	-	
2.2.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности*					Сведения за 2015 год организацией не представлены
	электрическая энергия	тыс. кВтч	291,76**	-	-	

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» за 2014 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2015		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический *		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче	тыс. кВтч	2,4	200,765	- 198,365	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения

	Изменение относительной величины потер электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,035	2,12	- 2,085	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
Общие	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					Сведения за 2015 год организацией не представлены
	электроэнергия	%	100	-	-	
	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	1	-	-	

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчетности пришли к следующим выводам:

- Отчетность, представленная в Службу, соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлена по формам согласно Приказа № 8-ОД;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере передачи электрической энергии и общих целевых показателей на 2015 год:

- 2 показателя «Изменение величины потер электрической энергии (мощности) при передаче», «Изменение относительной величины потер электрической энергии при передаче» достигнуты с превышением утвержденных значений;

- по 2 показателям «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета», «Изменение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии» информация не представлена;

- запланированные ОАО «ПКМТП» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии соответствуют перечню обязательных мероприятий по энергосбережению, утвержденному Постановлением № 86, и выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ОАО «ПКМТП» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии можно сделать вывод об эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «ПКМТП» для ознакомления;

- ОАО «ПКМТП» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Виноградова Е.С.