

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «Алеир»

от 10.02.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 39 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» на 2015-2017 годы» (далее – Постановление № 39) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир». ООО «Алеир» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Службу письмами от 02.02.2016 № б/н, от 05.02.2016 № б/н представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» за 2015 год. Отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» за 2015 год представлен в соответствии с требованиями к формам отчетов, утвержденными приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения ООО «Алеир» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

установленных Постановлением № 39, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Алеир» обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2015 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен с нарушением срока, установленного п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 39 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % от отпуска в сеть;
2. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %;
3. Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности, % (к предыдущему периоду).

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в сетях	тыс. кВтч.	23,824**	25,077**	Увеличение показателя на 1,253 (увеличение потребления ТЭР)	-
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии	% от отпуска в сеть	2,7**	2,92**	Увеличение показателя на 0,22 (увеличение потребления ТЭР)	-
2.	Общие целевые показатели					
2.1	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности,					

	приборами учета					Информация организацией не представлена
	электрическая энергия					
	число объектов, подлежащих учету (установке)	шт.	-	-	-	
	фактически установлено	шт.	-	-	-	
	Подлежит установке	шт.	-	-	-	
2.2.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности*					Информация организацией представлена некорректно
	электрическая энергия	тыс. кВтч	2,7***	0***	-	

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» за 2015 год;

*** Данные ООО «Алеир», представленные в составе тарифной заявки на 2016 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2015		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,1	-0,22	0,32	Пояснения организацией не представлены
Общие	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета	%	100	100**	-	-
	Снижение расхода энергоресурсов	% (к предыдущему периоду)	0,1	-	-	-

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности					
---	--	--	--	--	--

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» за 2015 год.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета за 2015 год пришли к следующим выводам:

- Отчет представлен с нарушением сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Алеир» из 3 утвержденных целевых показателей на 2015 год:

- показатель «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнут не в полном объеме;

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» достигнут в полном объеме;

- по показателю «Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности» информация представлена некорректно.

- согласно представленному Отчету, ООО «Алеир» выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Алеир» обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности можно сделать вывод о недостаточно эффективной реализации программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности ООО «Алеир», снижении энергосбережения и энергоэффективности регулируемой организации в 2015 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ООО «Алеир» для ознакомления;

- ООО «Алеир» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган в сроки, установленные Правилами № 340;

- выполнять мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на сокращение потерь электрической энергии при её передаче, в соответствии с утвержденными требованиями;

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края

 Виноградова Е.С.