

**Отчет**  
**по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований**  
**к программе энергосбережения и повышения энергетической**  
**эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского**  
**муниципального района» в сфере электроэнергетики**

от 25.02.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 27.03.2014 № 80 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» на 2014-2016 годы» (далее – Постановление № 80) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» на 2015 год.

В Службу письмом от 17.02.2016 № б/н направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» за 2015 год, который представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к требованиям к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, утвержденным приказом Службы № 8-ОД (далее – Приказ № 8-ОД). В составе отчетности отсутствует пояснительная записка.

**Объект проверки:** отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Коммуэнерго Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Отчет).

**Цель проверки:** проверка соблюдения ООО «Коммуэнерго Усть-Камчатского муниципального района» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 80, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Коммуэнерго Усть-Камчатского муниципального района» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Проверяемый период:** 2015 год.

**По результатам проверки установлено следующее:**

Отчет представлен **в срок, установленный п.14** Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 80 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

**1. в сфере передачи электрической энергии:**

1.1. изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду), тыс. кВтч;

1.2. изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

**2. общие целевые показатели:**

2.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

2.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в электрических сетях*	тыс. кВтч	575,73	538,73	Уменьшение показателя на 37 (экономия)	-
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% от отпуска в сеть	5,4	4,9	Уменьшение показателя на 0,5 (экономия)	-
2.	Общие целевые показатели					
2.1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета электрической энергии	шт.	._**	._**	-	Неверное планирование данного показателя
	тепловой энергии	шт.	._**	._**	-	
	холодной и горячей воды	шт.	._**	._**	-	
2.2.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности*					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	._**	._**	-	Неверное планирование данного показателя

\* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

\*\* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммуэнерго Усть-Камчатского муниципального района» за 2015 год.

**Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2015		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	1,1	37	-35,9	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
	Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,01	0,5	0,49	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии	%	100	-	100	Некорректное планирование показателя, отсутствуют здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности
	тепловой энергии	%	100	-	100	
	холодной и горячей воды	%	100	-	100	
Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	1	-	1	Некорректное планирование показателя, отсутствуют здания, строения, сооружения, эксплуатируемые организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	

\* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

### **Выводы:**

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета за 2015 год пришли к следующим выводам:

- Отчет, представленный в Службу, не соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, в составе Отчета отсутствует пояснительная записка, предусмотренная требованиями Приказа № 8-ОД;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере электроэнергетики на 2015 год:

- 2 показателя «Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)», «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнуты с превышением утвержденных значений;

- 2 показателя «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности», «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» спланированы некорректно;

- запланированные ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере электроэнергетики выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности можно сделать вывод о эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» в 2015 году.

#### **Рекомендации:**

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики в ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» для ознакомления;

- ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере электроэнергетики на 2015 год:

- 2 показателя «Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)», «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнуты с превышением утвержденных значений;

- 2 показателя «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности», «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» спланированы некорректно;

- запланированные ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере электроэнергетики выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности можно сделать вывод о эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» в 2015 году.

#### **Рекомендации:**

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики в ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» для ознакомления;

- ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт  
отдела по регулированию  
тарифов в сфере электроэнергетики  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края



Е.С. Виноградова