

Отчет
о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»

от 01.03.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 43 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» на 2015-2019 годы» (далее – Постановление № 43) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго».

ОАО «Оборонэнерго» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 годы. В Службу письмом от 29.01.2016 № КМЧ/020/262 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго» за 2015 год. Во исполнение приказа Службы от 19.01.2012 № 4-ОД «Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 4-ОД) ОАО «Оборонэнерго» отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго» за 2015 год представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3 Приказа № 4-ОД.

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения ОАО «Оборонэнерго» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго», установленных Постановлением № 364, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ОАО «Оборонэнерго» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2015 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен в сроки, установленные п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 43 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

2. снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

3. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | Изменение (увеличение/уменьшение) показателя | Причины увеличения показателя |
|-------|---|-----------------------|------------|-------------|---|---|
| 1. | Потери электрической энергии в электрических сетях* | тыс. кВтч | 24 527,576 | 24 399,00** | Уменьшение показателя на 128,640 (экономия) | - |
| 2. | Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях | % (от отпуска в сеть) | 9,395 | 9,370 | Уменьшение показателя на 0,025 (экономия) | - |
| 3. | Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности* | | | | | |
| | электрическая энергия | тыс. кВтч | 1 821,583 | 1 994,00** | Увеличение показателя на 172,147 (увеличение потребления ТЭР) | Пояснения организацией не предоставлены |
| | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м ² площади указанных | кВтч/м ² | 257,674** | 282,14** | Увеличение показателя на 24,466 | Пояснения организацией не предоставлены |

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|----|---|---|
| | помещений | | | | | |
| 4. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: | | | | | |
| | электрическая энергия | шт. | 18 | 18 | - | - |
| | вода | шт. | 7 | 7 | - | - |

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго» за 2015 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2015 | | Отклонение (план – факт) | Причины отклонения |
|-------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---|
| | | | Утвержденный | Фактический* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче | % от отпуска в сеть | 0,076 | 0,025 | 0,051 | Пояснения организацией не предоставлены |
| 2. | Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности | % (к предыдущему периоду) | 0,1 | 172,147 | 172,247 | Пояснения организацией не предоставлены |
| 3. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: | | | | | |
| | электрической энергии | % | 100 | 100** | - | - |
| | холодной воды | % | 100 | 100** | - | - |

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго» за 2015 год.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета ОАО «Оборонэнерго» за 2015 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2015 год, представленный в Службу соответствует требованиям Приказа № 4-ОД, представлен по формам согласно Приказа № 4-ОД;
- ОАО «Оборонэнерго» представлен отчет в сроки, установленные требованиями Правил № 340;
- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Оборонэнерго» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере передачи электрической энергии, общих целевых показателей на 2015 год:
 - показатель «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» не достигнут, пояснения организацией не предоставлены;
 - показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» достигнут в полном объеме;
 - показатель «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» не достигнут, пояснения организацией не предоставлены;
 - запланированные ОАО «Оборонэнерго» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности соответствуют перечню обязательных мероприятий по энергосбережению, установленных Постановлением № 43, но выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ОАО «Оборонэнерго» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод о недостаточной эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «Оборонэнерго» для ознакомления;
- ОАО «Оборонэнерго» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



М.В. Пегурова