

**Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении
требований к программе энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ООО «28-Электросеть» на 2014-2015
годы**

от 11.02.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» ООО «28-Электросеть» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2015 годы. Постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 27.03.2014 № 85 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «28-Электросеть» на 2014-2016 годы» (далее – Постановление № 85) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «28-Электросеть». В Службу письмом от 27.01.2016 № 05 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «28-Электросеть» за 2015 год (далее – Отчет). Отчет представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3,4, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: Отчет ООО «28-Электросеть».

Цель проверки: проверка соблюдения ООО «28-Электросеть» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2015 годы, установленных Постановлением № 85, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «28-

Электросеть» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2015 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен без нарушения сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 85 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии, общие целевые показатели:

1. в сфере передачи электрической энергии:

1.1. изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду), тыс. кВтч;

1.2. изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

2. общие целевые показатели:

2.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

2.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в электрических сетях*	тыс. кВтч	191,468	219,707	Увеличение показателя на 28,239 (увеличение)	Обусловлено увеличением отпуская электрической

					потребления ТЭР)	энергии в сеть
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% от отпуска в сеть	3,016	3,111	Увеличение показателя на 0,095 (увеличение потребления ТЭР)	Мероприятие запланированное в программе энергосбережения ООО «28-Электросеть», не выполнено

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2015		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	-	-28,239	-	-
	Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,03	-0,095	0,65	Мероприятие, запланированное в программе энергосбережения ООО «28-Электросеть», не выполнено
Общие	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии	%	100	-	-	Сведения организацией не представлены
	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	1	-	-	Сведения организацией не представлены

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «28-Электросеть» за 2015 год.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета ООО «28-Электросеть» за 2015 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2015 год, представленный в Службу соответствует требованиям Приказа № 8-ОД;
- ООО «28-Электросеть» представлен отчет без нарушения сроков, установленных требованиями Правил № 340;
- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «28-Электросеть» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере передачи электрической энергии, общих целевых показателей на 2015 год:
 - для показателя «Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)» значение не утверждалось;
 - показатель «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» не достигнуты в связи с тем, что мероприятие, запланированное в программе энергосбережение не выполнено;
 - по показателю «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» сведения организацией не представлены;
 - по показателю «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду)» сведения организацией не представлены;
 - мероприятие по изменению величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче - замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМ-400, запланированные ООО «28-Электросеть» в 2015 году в соответствии с Постановлением № 85, не выполнено.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности можно сделать вывод о недостаточной эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «28-Электросеть»,

снижении энергосбережения и энергоэффективности регулируемой организации в 2015 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ООО «28-Электросеть» для ознакомления;

- ООО «28-Электросеть» необходимо:

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



М.В. Зеленская