

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО «Судоремсервис»

от 17.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», АО «Судоремсервис» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы. Постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 27.03.2014 № 90 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «Судоремсервис» на 2014-2016 годы» (далее – Постановление № 90) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Судоремсервис».

В Службу письмами от 02.02.2017 № 78/13 представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Судоремсервис» за 2016 год. Представленный отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствует формам отчетов, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Судоремсервис» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения АО «Судоремсервис» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 90, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Судоремсервис» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2016 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен с нарушением срока, установленного п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 90 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии, общие целевые показатели:

1. в сфере передачи электрической энергии:

1.1. изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче, тыс. кВтч;

1.2. изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

2. общие целевые показатели:

2.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

2.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
-------	-------------------------	----------	----------	----------	--	-------------------------------

1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в электрических сетях*	тыс. кВтч	256,656	303,489	Увеличение показателя на 47,83 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% от отпуска в сеть	5,032	5,124	Увеличение показателя на 0,098 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены
2.	Общие целевые показатели					
2.1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии*	шт.	7	7		
2.2.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности*					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	865,046	975,51	Увеличение показателя на 110,464	Пояснения организацией не представлены

* Показатель принят на уровне данных предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	16,4	-47,83	64,23	Пояснения организацией не представлены
	Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,01	-0,098	0,108	Пояснения организацией не представлены

Общие	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					Пояснения организацией не представлены
	электрической энергии	%	100	100	-	
	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% к предыдущему периоду	1	-13	14	

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета за 2016 год пришли к следующим выводам:

- представленный Отчет не соответствует формам отчетов, утвержденным Приказом № 8-ОД (отсутствует пояснительная записка);

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Судоремсервис» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере передачи электрической энергии, общих целевых показателей на 2016 год:

- показатели «Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)», «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче», «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» не достигнуты;

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета», достигнут в полном объеме;

- согласно представленному Отчету, АО «Судоремсервис» выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, замена освещения, ремонт сетей.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

выполнения запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии можно сделать вывод о недостаточно эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Судоремсервис», снижении энергосбережения и энергоэффективности регулируемой организации в 2016 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АО «Судоремсервис» для ознакомления;

- АО «Судоремсервис» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Н.В. Филатова