

## Отчет

### о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» (далее – МУП «УМиТ») в сфере электроэнергетики

от 09.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 17.03.2016 № 98 «О внесении изменения в приложение к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.03.2015 №79 «Об утверждении требований программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 98) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ». МУП «УМиТ» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 – 2018 годы. В Службу письмом от 31.01.2017 №241 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» на 2016-2018 годы за 2016 год. Во исполнение приказа Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД) МУП «УМиТ» отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» за 2016 год представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3,4 Приказа № 8-ОД.

**Объект проверки:** отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» на 2016-2018 годы (далее – Отчет).

**Цель проверки:** проверка соблюдения МУП «УМиТ» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ», установленных Постановлением № 98, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения МУП «УМиТ» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Проверяемый период:** 2016 год.

**По результатам проверки Отчета установлено следующее:**

Отчет представлен в сроки, установленные п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 98 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

1. Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);
2. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии, %;
3. Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия, % (к предыдущему периоду).

**Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с базовым периодом - 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.1.	Относительная величины потерь электрической энергии при передаче*	% (от отпуска в сеть)	3,5	2,6	Уменьшение показателя на 0,9 (экономия потребления ТЭР)	
1.2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии*	%	100	100	100	
1.3.	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия *	тыс кВтч	33,947	32,721	Уменьшение показателя на 1,226 (экономия потребления ТЭР)	

\* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» за 2016 год.

**Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Передача электрической энергии</b>					
1.1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% (от отпуска в сеть)	0	0,9	-0,9	Показатель достигнут в полном объеме
1.2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии	%	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме

1.3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия	% (к предыдущему периоду)	0	1,226	-1,226	Показатель достигнут в полном объеме
------	---	---------------------------	---	-------	--------	--------------------------------------

\* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

### **Выводы:**

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета МУП «УМиТ» за 2016 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2016 год, представленный в Службу соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлен по формам согласно Приказа № 8-ОД;

- отчет представлен в Службу без нарушения сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» из 3 утвержденных целевых показателей в сфере электроэнергетики на 2016 год:

1. показатель «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнут в полном объеме;

2. показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии» достигнут в полном объеме;

3. показатель «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия» достигнут в полном объеме.

- согласно представленному Отчету, МУП «УМиТ» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнены не в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод об эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году.

**Рекомендации:**

- Службе направить Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики в МУП «УМиТ» для ознакомления;

- МУП «УМиТ» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт  
отдела по регулированию  
тарифов в сфере электроэнергетики  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края



Г.А.Цымбал