

**Отчет**  
**по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований**  
**к программе энергосбережения и повышения энергетической**  
**эффективности ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый**  
**порт»**

от 16.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 45 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 45) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (далее – ОАО «ПКМТП»). ОАО «ПКМТП» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Службу письмом от 22.02.2017 № б/н направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» за 2016 год. Отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» за 2016 год представлен в соответствии с требованиями к формам отчетов, утвержденными приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

**Объект проверки:** отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» (далее – Отчет).

**Цель проверки:** проверка соблюдения ОАО «ПКМТП» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 45, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ОАО «ПКМТП» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Проверяемый период:** 2016 год.

**По результатам проверки Отчета установлено следующее:**

Отчет представлен с нарушением сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 45 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,039	0,183	0,116
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:				
	электрической энергии	%	100	100	100
3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности				
	электрическая энергия	% (к предыдущему периоду)	3	3	3

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в сетях	тыс. кВтч.	108,826	153,385	Увеличение показателя на 44,559 (перерасход)	-
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии	% от отпуска в сеть	1,01	1,41	Увеличение показателя на 0,4 (перерасход)	-
2.	Общие целевые показатели					
2.1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрическая энергия					
	число объектов, подлежащих учету (установке)	шт.	7	7	-	
	фактически установлено	шт.	0	2	-	
	Подлежит установке	шт.	7	5	-	
2.2.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности*					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	795,723**	752,641**	Уменьшение показателя на 43,082 (экономия)	

\* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

\*\* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» за 2016 год.

**Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,039	-0,4	0,439	Показатель не достигнут
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электроэнергия	%	100	100	-	Показатель достигнут
3.	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	3	5,41	-2,41	Показатель достигнут

\* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

#### **Выводы:**

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета пришли к следующим выводам:

- Отчет, представленный в Службу, соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлен по формам согласно Приказа № 8-ОД;

- Отчет представлен с нарушением сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ПКМТП» из 3 утвержденных показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики на 2016 год:

- показатель «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» не достигнут, разъяснения от организации предоставлены;

- показатели «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии», «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения,

эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности» достигнуты;

- запланированные ОАО «ПКМТП» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии соответствуют перечню обязательных мероприятий по энергосбережению, утвержденному Постановлением № 45, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ОАО «ПКМТП» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии можно сделать вывод о недостаточно эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году.

#### **Рекомендации:**

1) Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «ПКМТП» для ознакомления;

2) ОАО «ПКМТП» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган в сроки, установленные Правилами № 340, составленные по форме, утвержденной регулирующим органом;

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт  
отдела по регулированию  
тарифов в сфере электроэнергетики  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края



Цымбал Г.А.