

Результаты проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» в сфере электроэнергетики

от 28.02.2018

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 36 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 36) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник».

В адрес Службы представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» за 2017 год (далее – Отчет) (исх. от 31.01.2018 № 13). Отчет представлен согласно приложениям № № 1, 2, 3, 4, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Приказ № 8-ОД). В составе отчетности отсутствует пояснительная записка.

Объект проверки: Отчет ООО «Колхоз Ударник».

Цель проверки: проверка соблюдения ООО «Колхоз Ударник» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 36, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Колхоз Ударник» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2017 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен без нарушения сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 36 на 2017 год утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

- снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду), тыс. т.у.т.;
- снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду), г.у.т./кВтч;
- снижение расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии (к предыдущему периоду), тыс. кВтч;
- снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии, % от выработки э/э;
- снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % от отпуска в сеть;
- оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии, %;
- снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности - электрическая энергия, % (к предыдущему периоду);
- использование регулируемые организациями осветительных устройств с использованием светодиодов (электрическая энергия), % (общего объема используемых осветительных устройств).

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2017 год по сравнению с 2016 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год	2017 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Расхода топлива на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т.	0,419	0,300	Уменьшение показателя на 0,119 (уменьшение потребления ТЭР)	

2.	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии	г.у.т./кВтч	429,20	368,95	Уменьшение показателя на 60,255 (уменьшение потребления ТЭР)	
3.	Расход электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	тыс. кВтч	55,730	51,506	Уменьшение показателя на 4,224 (уменьшение потребления ТЭР)	
4.	Удельный расход электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	% от выработки э/э	5,40	5,95	Увеличение показателя на 0,55 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения предприятием не представлены
5.	Относительная величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	7,031	6,647	Уменьшение показателя на 0,384 (уменьшение потребления ТЭР)	
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии*	%	-	-		Сведения предприятием не представлены
7.	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности-электрическая энергия*	тыс. кВтч	368,3	328,1	Уменьшение показателя на 40,20 (уменьшение потребления ТЭР)	

*Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» за 2017 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2017		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный (план)	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	тыс. т.у.т.	0	0,119	-0,119	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
2.	Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	г.у.т./кВтч	0	60,255	-60,255	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
3.	Снижение расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии (к предыдущему	тыс. кВтч	0	4,224	-4,224	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений

	периоду)					
4.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	% от выработки э/э	0	-0,55	0,55	Показатель достигнут не в полном объеме, пояснения организацией не представлены
5.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0	0,384	-0,384	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии	%	100	-		Сведения предприятием не представлены
7.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности- электрическая энергия	% (к предыдущему периоду)	3	24,38	-21,38	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
8.	Использование регулируемые организациями осветительных устройств с использованием светодиодов - электрическая энергия	% (общего объема используемых осветительных устройств)	10	-		Сведения предприятием не представлены

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета ООО «Колхоз Ударник» за 2017 год пришли к следующим выводам:

- Отчет, представленный в Службу, не соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, в составе Отчета отсутствует пояснительная записка, предусмотренная требованиями Приказа № 8-ОД;

ООО «Колхоз Ударник» представлен Отчет без нарушения сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» в 2017 году:

- показатели «Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Снижение расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при произ-

водстве электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче», «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности - электрическая энергия» достигнуты в полном объеме с превышением установленных значений;

- показатель «Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии» достигнут не в полном объеме, пояснения организацией не представлены;

- по показателям «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии», «Использование регулирующими организациями осветительных устройств с использованием светодиодов - электрическая энергия» информация организацией не представлена;

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Колхоз Ударник» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод об эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации в 2017 году.

Рекомендации:

ООО «Колхоз Ударник» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующей орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края

Г.А. Цымбал