

**Результаты проверки отчета о фактическом исполнении требований к
программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «41 Электрическая сеть» на 2016-2018 годы**

от 12.03.2018

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» ООО «41 Электрическая сеть» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы. Постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 32 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «41 Электрическая сеть» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 32) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «41 Электрическая сеть». В Службу письмом от 26.02.2018 № 8/2018 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «41 Электрическая сеть» за 2017 год (далее – Отчет). Отчет представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: Отчет ООО «41 Электрическая сеть».

Цель проверки: проверка соблюдения ООО «41 Электрическая сеть» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы, установленных Постановлением № 32, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «41 Электрическая сеть» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2017 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен без нарушения сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 32 утверждены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

- изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть).

Проведен анализ изменения фактического целевого показателя энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2017 год по сравнению с базовым 2016 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год	2017 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	6,887	4,359	Уменьшение показателя на 2,528 (уменьшение потребления ТЭР)	
2.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности- энергетическая энергия	% (к предыдущему периоду)	-	-	-	-

	электрическая энергия					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2017		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,005	2,528	-2,523	-
2.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности-энергетическая энергия	% (к предыдущему периоду)	1	-	-	Сведения за 2017 год организацией не представлены

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета ООО «41 Электрическая сеть» за 2017 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2017 год, представленный в Службу, соответствует требованиям Приказа № 8-ОД;

- ООО «41 Электрическая сеть» представлен отчет без нарушения сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «41 Электрическая сеть» показатель

«Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнуто с превышением утвержденного значения;

- по показателю «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности – энергетическая энергия» информация не представлена;

- согласно представленному Отчету, мероприятия предусмотренные программой ООО «41 Электрическая сеть» на 2016-2018 годы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполнены не в полном объеме.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнение запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности можно сделать вывод о достаточно эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «41 Электрическая сеть», снижении энергосбережения и энергоэффективности регулируемой организации в 2017 году достигнуто.

Рекомендации:

ООО «41 Электрическая сеть» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



В.А. Яковлева