

Результаты проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ по Камчатскому краю в сфере теплоснабжения

от 15.03.2019

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 30.03.2015 № 71 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ по Камчатскому краю на 2016-2018 годы» (с изм. от 20.03.2017 П № 63) (далее – Постановление № 71) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ по Камчатскому краю.

В адрес Службы представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ по Камчатскому краю за 2018 год (далее – Отчет) (исх. от 18.01.2019 № 208). Отчет представлен согласно приложениям №№ 2, 3, 4 утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД). В составе отчетности отсутствует приложение № 1.

Объект проверки: Отчет УФСБ по Камчатскому краю.

Цель проверки: проверка соблюдения УФСБ по Камчатскому краю требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 71, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения УФСБ по Камчатскому краю запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2018 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен без нарушения сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 71 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Изменение расхода топлива на выработку тепловой энергии (к предыдущему периоду)	т.у.т.	0,0101	0,0101	0,0101
2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (к предыдущему периоду)	кг.у.т./Гкал	0,0024	0,0024	0,0024
3.	Изменение величины потерь тепловой энергии при передаче (к предыдущему периоду)	Гкал	29,3	29,3	29,3
4.	Изменение относительной величины потерь тепловой энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,69	0,69	0,69
5..	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: Электроэнергия	% (к предыдущему периоду)	100	100	100
6.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности Электроэнергия	кВтч/м2	3,12	3,12	3,12
7.	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	3,5	3,6	3,5
8.	Использование регулируемые организациями осветительных	% (общего объема)	-	10	30

	устройств с использованием светодиодов	используемых осветительных устройств)			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сравнении с предыдущим периодом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
1.	Изменение расхода топлива на выработку тепловой энергии (к предыдущему периоду)	тыс. т.у.т.	0,611	0,779	+ 0,252	Результат не достигнут, причины предприятием не представлены
2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (к предыдущему периоду)	кг.у.т./Гкал	163,190	163,190	-	Результат не достигнут, причины предприятием не представлены
3.	Изменение величины потерь тепловой энергии при передаче (к предыдущему периоду)	Гкал	1345	1675	+330	Результат не достигнут, причины предприятием не представлены
4.	Изменение относительной величины потерь тепловой энергии при передаче	% от отпуска в сеть	+24,5 (показатель рассчитан с помощью абсолютных показателей)	Результат не достигнут, причины предприятием не представлены
5..	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: Электроэнергия	% (к предыдущему периоду)	100	-	-	Предприятием не представлены
6.	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности Электроэнергия	кВтч/м2	1499	1360	-139	Показатель достигнут

7.	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	-9,3 (показатель рассчитан с помощью абсолютных показателей)	Показатель достигнут
8.	Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов	% (общего объема используемых осветительных устройств)	-	-	-	Предприятием не представлены

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета УФСБ по Камчатскому краю за 2018 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2018 год, представленный в Службу, не полностью соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, в составе отчета отсутствует необходимое приложение № 1;

- Отчет представлен в Службу с соблюдением сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности УФСБ по Камчатскому краю за 2018 год:

- показатели «Изменение расхода топлива на выработку тепловой энергии (к предыдущему периоду)», «Изменение величины потерь тепловой энергии при передаче (к предыдущему периоду)», в 2018 году не достигнуты;

- показатель «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности: электрическая энергия» достигнут в полном объеме, с превышением запланированных значений;

- достижение результатов по показателям «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрическая энергия» и «Использование регулируемыми организациями

осветительных устройств с использованием светодиодов» проанализировать нет возможности по причине непредставления данных от организации.

Рекомендации:

- УФСБ по Камчатскому краю представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

- необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов на тепловую энергию
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



О.Ю. Мулеева